

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1485

Užsakovas, adresas: VI „Lietuvos oro uostai“, Rodūnios kelias 10a, Vilnius
 Objektas, adresas: VI „Lietuvos oro uostai“, Rodūnios kelias 10a, Vilnius
 Mėginio paėmimo vieta: administracinis pastatas Nr.2, iš čiaupo II aukšte
 Mėginys paimtas: 2017.03.21, 14.00 val. pristatytas: 2017.03.21
 Mėginio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2017.03.21 baigtas: 2017.03.25

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2003	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	14	-	SVP 5.4-01 V
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	455	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	15,3	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	DV pagal formazina	< 0,45	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis	mg/l	< 0,022	0,5	LST ISO 7150-1:1998
Bendroji geležis	µg/l	86	200	LST ISO 6332:1995
Nitritai	mg/l	< 0,007	0,5	LST ISO 26777:1999
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014
Zarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	0	0	**LST EN ISO 9308-1:2014

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Mėginio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Mėginį paėmė: L. Jasiūnas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: L. Jasiūnas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Rita Grigorjeviene, chemikė Angelija Garalytė, vyresnioji specialistė Zita Paliukaitė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

**NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius

UAB „EKOMETRIJA“ (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Laboratorijos vedėja
Vida Mazaliauskiene

Tvirtinu: (parašas) (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaais objektais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.